

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26636

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346 Iphofen Germany	
Hersteller	Knauf Gips KG 97346 Iphofen Germany	
Produkt	Knauf Warm-Wand System - SandsteinDesign	
Beschrieb	<p>Deckputz (Oberputz): Knauf Sandstein-Design Kleber (mineralisch), SandsteinDesign Wandplatten (mineralisch und organisch). Grundputz (Unterputz): Armiermörtel SM700 Pro (mineralisch). Gesamtschichtstärke (Designplatten, Kleber und Unterputz) 7-8 mm. Bewehrung: Armiergewebe 5x5. Dämmstoff: Knauf Fassaden Dämmplatte EPS-032, Stärke = 140 mm. Dämmplatte mechanisch befestigt. Der Dübel mit Rondelle ist flächenbündig im Dämmstoff versenkt. Der Probekörper wurde mit Knauf Gewebeeckwinkel (umlaufender Kantenschutz) geprüft.</p>	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht 'Knauf_IBS_PB Nr. 315022305-4Pro Sandstein' (03. Dezember 2015)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 4*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	09.03.2016	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Sabine Lascheit



Martin Jordi