



VKF Hagelschutz Nr. 26688

Inhaber /-in
Brucha GmbH
Rusterstrasse 33
3451 Michelhausen
Austria

Hersteller /-in
Brucha GmbH
3451 Michelhausen
Austria

Gruppe 123 - Dach - Sandwichpaneele

Produkt Dachpaneel Typ DP

Beschreibung Sandwichpaneel (Dachpaneel).
Unterblechplatte (innen): Stärke = 0,5 mm verzinkt, Nennzugfestigkeit >320 N/mm², 25 my PE-lackiert.
Dämmstoff: PUR Hartschaumdämmung, Stärke = ca. 80 mm, Rohdichte > 40 kg/m³.
Deckblechplatte (ausssen): Stärke > 0,63 mm verzinkt , Nennzugfestigkeit >320 N/mm², 25 my PE-lackiert, RAL 9002 matt HW, 30% Glanzgrad.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben glänzend und matter Ausführung.
Mechanisch mittels Schraube und Kalotte an der Unterkonstruktion befestigt.
Ränder und T-Stoss nicht geprüft, da in der Praxis mittels spenglermässiger Verblechung abgedeckt. Verblechung nicht Bestandteil dieser Anerkennung.
T-Stoss nicht geprüft, da in der Praxisanwendung nicht vorkommend.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '315020410-4' (14.01.16), Prüfbericht '315020410-2' (10. Juni 2015),
Prüfbericht '315020410-1' (10. Juni 2015), Gutachterliche Stellungnahme
'320040501-1' (4. März 2021)

VKF Prüfbestimmungen 20 VKF Sandwichelement, Version 1.02 vom 1. 6. 2014

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 2
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 25.06.2021
Ersetzt Dokument vom 22.04.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| Lichtdurchlässigkeit | HW -- | Mechanik | HW -- |
| Lichtabschirmung | HW -- | Wasserdichtheit | HW 5 |

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch