

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26688

Gruppe 123	Dach - Sandwichpaneel	
Gesuchsteller	Brucha GmbH Rusterstrasse 33 3451 Michelhausen Austria	
Hersteller	Brucha GmbH 3451 Michelhausen Austria	
Produkt	Dachpaneel Typ DP	
Beschrieb	<p>Sandwichpaneel (Dachpaneel). Unterblechplatte (innen): Stärke = 0,5 mm verzinkt, Nennzugfestigkeit >320 N/mm², 25 my PE-lackiert. Dämmstoff: PUR Hartschaumdämmung, Stärke = ca. 80 mm, Rohdichte > 40 kg/m³. Deckblechplatte (ausser): Stärke > 0,63 mm verzinkt, Nennzugfestigkeit >320 N/mm², 25 my PE-lackiert, RAL 9002 matt HW, 30% Glanzgrad. Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben glänzend und matter Ausführung. Mechanisch mittels Schraube und Kalotte an der Unterkonstruktion befestigt. Ränder und T-Stoss nicht geprüft, da in der Praxis mittels spenglermässiger Verblechung abgedeckt. Verblechung nicht Bestandteil dieser Anerkennung. T-Stoss nicht geprüft, da in der Praxisanwendung nicht vorkommend.</p>	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '315020410-4' (14.01.16), Prüfbericht '315020410-2' (10. Juni 2015), Prüfbericht '315020410-1' (10. Juni 2015)	
Prüfbestimmungen	20 VKF Sandwichelement, Version 1.02 vom 1. 6. 2014	
Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 2
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	22.04.2016	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit