

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26742

Gruppe 140	Fassade - Mineralisch gebundene Platten	
Gesuchsteller	Fermacell GMBH Schweiz Südstrasse 4 Postfach 1310 3110 Münsingen Schweiz	
Hersteller	Fermacell GmbH Deutschland 47119 Duisburg Germany	
Produkt	Powerpanel HD unverputzt	
Beschrieb	Glasfaserbewehrte Bauplatte Powerpanel HD unverputzt als Sichtanwendung. Plattenstärke 15 mm. Farbe zementgrau. Geprüft mit offenen Fugen, Fugenbreite = 4 mm. Befestigung auf Unterkonstruktion in Holz mit Linsenkopfschrauben 4,8x44 mm. Die Platten müssen gemäss Verlegerichtlinie verlegt werden.	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '566_1' (29. April 2016)	
Prüfbestimmungen	07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03, 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3 HW 2

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2021
Ausstelldatum 28.05.2016
Ersetzt Anerkennung vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Martin Jordi



Sabine Lascheit