



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26742

<b>Groupe 140</b>	Façade - Panneaux à liant minéral	
<b>Requérant</b>	Fermacell GMBH Schweiz Südstrasse 4 Postfach 1310 3110 Münsingen Schweiz	
<b>Fabricant</b>	Fermacell GmbH Deutschland 47119 Duisburg Germany	
<b>Produit</b>	Powerpanel HD unverputzt	
<b>Description</b>	<p>Panneau de construction armé de fibres de verre Powerpanel HD sans crépi comme couche visible du revêtement. Épaisseur du panneau 15 mm. Couleur gris ciment. Testé avec jointures ouvertes, largeur des jointures = 4 mm. Fixation sur un support en bois avec des vis à tête bombée 4,8x44 mm. Les panneaux doivent être posés conformément aux consignes de montage.</p>	
<b>Documentation</b>	Egli Engineering AG: Rapport d'essais '566_1' (29. April 2016)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.06.2014, version 1.03, AEAI 08 Crépi sur isolation extérieure version 1.04 du 1. 6. 2014, version 1.04	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle fonctionnalité:	RG 3
	Résistance à la grêle aspect:	RG 2

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2021  
**Date d'édition** 28.05.2016  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Sabine Lascheit