



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26758

<b>Groupe</b>	150 - Autre - Couvertures pour piscine	
<b>Requérant</b>	(Re)Cover® BV Elzenweg 27 05144 Waalwijk Netherlands	
<b>Fabricant</b>	(Re)Cover® BV 05144 Waalwijk Netherlands	
<b>Produit</b>	(RE)C 60	
<b>Description</b>	Couverture de piscine en polycarbonate PC. Surface supérieure transparente brillante tirant sur le bleu, surface inférieure noire brillante. Profilé creux à 4 compartiments avec 3 compartiments fermés, type (RE)C 60. Largeur totale du profilé 73 mm, hauteur du profilé 14 mm, épaisseur de l'enveloppe 0,85 mm, raidissements min. 0,65 mm. Des deux côtés, profilé de fermeture en PC noir moulé par injection. Couverture flottant à la surface de l'eau. La reconnaissance AEAI du répertoire grêle s'applique uniquement à la couleur / à la surface / au degré de brillance testé.	
<b>Documentation</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '398-16/1e' (8. April 2016)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 14 « Couvertures de piscines » du 01.07.2015, version 1.04	
<b>Classification</b>	Résistance à la grêle aspect	RG 3*
<b>Evaluation</b>	Résistance à la grêle fonctionnalité	RG 5*
<b>Remarques</b>	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.	

**Durée de validité** 31.12.2021  
**Date d'édition** 21.06.2018  
**Remplace l'attestation du** 28.05.2016

Association des établissements cantonaux

Martin Jordi

Eveline Augsburger