

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26761

Groupe 150	Autre - Couvertures pour piscine	
Requérant	SAROWI AG Tempelstrasse 7 3608 Thun Schweiz	
Fabricant	SAROWI AG 3608 Thun Schweiz	
Produit	Schwimmbadabdeckung opak	
Description	Couverture de piscine en polychlorure de vinyle PVC. Surface opaque bleu clair, blanc perle, gris signal, gris silex, mate. Profilé creux à 4 compartiments avec 3 compartiments fermés. Largeur totale du profilé 89 mm, hauteur du profilé 16 mm, épaisseur de l'enveloppe 1,40 mm, raidissements min. 0,90 mm. Le guidage latéral et le capuchon ne font pas partie intégrante de la couverture de piscine, (pièces d'usure, non testées). Couverture flottant à la surface de l'eau. La reconnaissance AEAI du répertoire grêle s'applique uniquement à la couleur / à la surface / au degré de brillance testé.	
Documentation	Egli Engineering AG: Rapport d'essais '584_1' (15. Januar 2016)	
Conditions d'examen	AEAI 14 « Couvertures de piscines » du 01.07.2015, version 1.04	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 3* RG 3*
Remarques	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux .	
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	28.05.2016	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit