

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26804

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Gruppe 111 | Dach - Dichtungsbahnen | |
| Gesuchsteller | Slavonia Baubedarf GmbH Hauffgasse 3-5 1110 Wien Austria | |
| Hersteller | Slavonia Baubedarf GmbH 1110 Wien Austria | |
| Produkt | Isoflamm® PS 5 (zwei Lagen) | |
| Beschrieb | Polymerbitumenbahn für überlappende Verlegung, 2-lagig. Dämmung EPS W20 Dicke 100 mm, mit Dämmstoffhalter Zahn ZHSK befestigt. Unterlage: Isoflamm® KSU 3, selbstklebend, Dicke 3 mm. Decklage: Isoflamm® PS 5, aufgeflämmt, Dicke 5 mm. Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben der Decklage. | |
| Unterlagen | IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '3160111511-1, Rev1' (26. April 2016) | |
| Prüfbestimmungen | 12 VKF Bitumenplatte vom 1. 7. 2015, Version 1.04 | |
| Klassifikation Beurteilung | Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen: | HW 5* HW 5* |
| Bemerkungen | * Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 6 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf Aussehen und Wasserdichtheit schadensfrei. | |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2021 | |
| Ausstelldatum | 02.07.2016 | Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen |
| Ersetzt Anerkennung vom | - | |



Martin Jordi



Sabine Lascheit