

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26806

Gruppe 111	Dach - Dichtungsbahnen	
Gesuchsteller	Slavonia Baubedarf GmbH Hauffgasse 3-5 1110 Wien Austria	
Hersteller	Slavonia Baubedarf GmbH 1110 Wien Austria	
Produkt	Isoflamm® PS 5 (eine Lage)	
Beschrieb	Polymerbitumenbahn für überlappende Verlegung, 1-lagig. Mineralwolle CS(10) 60 Dicke 100 mm, mit Dämmstoffhalter Typ „Zahn ZHSK“ befestigt. Decklage: Isoflamm® PS 5 vollflächig aufgebracht, Dicke 5 mm. Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben der Decklage.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '316011511-2, Rev1' (11. April 2016)	
Prüfbestimmungen	12 VKF Bitumenplatte vom 1. 7. 2015, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5* HW 4*
Bemerkungen	* Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 6 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug Wasserdichtheit schadensfrei.	
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	02.07.2016	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit