

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26808

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Sto AG Südstrasse 14 8172 Niederglatt Schweiz	
Hersteller	Sto SE Co. KGaA 79780 Stühlingen Germany	
Produkt	StoTherm Classic	
Beschrieb	<p>Deckputz (Oberputz): Stolit Vollabrieb (organisch) , Körnung d= 2 mm, Stärke t = 2 bis 3 mm.</p> <p>Grundputz (Unterputz): StoElasto (organisch), Stärke t = 2 bis 4 mm.</p> <p>Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz), Stärke t = 4 bis 7 mm.</p> <p>Bewehrung: Sto Glasfasergewebe F (einfach).</p> <p>Dämmstoff: Sto-Dämmplatte Top32, Stärke t = 100 mm.</p> <p>Dämmplatte auf Untergrund verklebt.</p> <p>Der Probekörper wurde mit einem umlaufenden Kantenschutz geprüft.</p>	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '596_21' (25. April 2016)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 4*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	02.07.2016	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit