

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26834

Gruppe 119	Dach - Betondachsteine	
Gesuchsteller	Eternit GmbH Im Breitspiel 20 69126 Heidelberg Germany	
Hersteller	Eternit GmbH 69126 Heidelberg Germany	
Produkt	Dachstein Göteborg	
Beschrieb	Betondachstein für überlappende Verlegung. Grösse ca. 420 x 334 mm. Decklänge ca. 310 - 345 mm, Deckbreite ca. 300 mm. Minimale Dicke Wölbung > 13 mm (schwächste Stelle). Montage mit oder ohne Sturmklammern. Farbe: alle erhältlichen Farben. Oberfläche: Reinacrylat-Beschichtung (matt) Herstellwerk: Beckum.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '316031502-3' (27. Juni 2016)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4 HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	26.07.2016	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

M Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit