



Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26837

Groupe 119	Toiture - Tuiles en béton	
Requérant	Eternit GmbH Im Breitspiel 20 69126 Heidelberg Germany	
Fabricant	Eternit GmbH 69126 Heidelberg Germany	
Produit	Dachstein Heidelberg	
Description	<p>Tuile en béton pour pose en discontinu. Dimensions: env. 420 x 334 mm. Longueur de couverture: env. 310-345 mm, largeur de couverture: env. 300 mm. Épaisseur minimale des zones courbées > 11 mm (point le plus faible). Montage avec et sans crochets tempête. Teintes : toutes les teintes disponibles. Surface : couverture acrylique pure (mate). Usines du fabricant : Neuburg, Heidelberg et Beckum.</p>	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '316031502-1' (27. Juni 2016)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton » version 1.04 du 01.10.2015	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 4 RG 4

Remarques

Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	26.07.2016	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	

Martin Jordi

Sabine Lascheit