

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26888

Groupe 122	Toiture - Capteurs solaires	
Requérant	Oro Technologies ZI Praz - Roussy 4 1032 Romanel sur Lausanne Schweiz	
Fabricant	Green one Tec 9300 St. Veit / Glan Austria	
Produit	Orotech FK 8203 / Orotech FK 8253	
Description	Capteur thermique plan. Couverture en verre de sécurité monocouche extra clair, épaisseur = 3,2 mm. Certification Solar Keymark n°011-7S1323 F. L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas l'éventuelle couverture des bords ni le support.	
Documentation	AIT Austrian Institute of Technology: Rapport d'essais '2.04.00750.1.0-1-LT' (1. Juni 2010), Rapport d'essais '2.04.00834.1.0-1-LT' (6. Oktober 2011)	
Conditions d'examen	Décision AEAI B « Eléments solaires » version 1.03 du 01.11.2012 (verre VST > 3 mm)	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 3 RG --

Remarques

Durée de validité 31.12.2021
Date d'édition 26.08.2016
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit