

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26888

Gruppe 122	Dach - Thermische Sonnenkollektoren	
Gesuchsteller	Oro Technologies ZI Praz - Roussy 4 1032 Romanel sur Lausanne Schweiz	
Hersteller	Green one Tec 9300 St. Veit / Glan Austria	
Produkt	Orotech FK 8203 / Orotech FK 8253	
Beschrieb	Thermischer Flachkollektor. Abdeckung aus ESG Extra Clear Glas, Stärke = 3,2 mm. Solar Keymark Nummer 011-7S1323 F. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung oder die Unterkonstruktion.	
Unterlagen	AIT Austrian Institute of Technology: Prüfbericht '2.04.00750.1.0-1-LT' (1. Juni 2010), Prüfbericht '2.04.00834.1.0-1-LT' (6. Oktober 2011)	
Prüfbestimmungen	B VKF Beschluss Solare Elemente Version 1.03 vom 1. 6. 2014 (Glas ESG > 3mm)	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3 HW --

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2021
Ausstelldatum 26.08.2016
Ersetzt Anerkennung vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Martin Jordi



Sabine Lascheit