

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26889

Gruppe 118	Dach - Ziegel	
Gesuchsteller	Creaton AG Dillinger Strasse 60 86637 Wertingen Germany	
Hersteller	Creaton AG 86637 Wertingen Germany	
Produkt	Galant	
Beschrieb	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Grösse ca. 320 mm * 400 mm. Stärke an der kritischen Stelle > 13.0 mm, minimale Stärke > 11,5 mm. Die Ergebnisse gelten für die glasierte, engobierte - und Naturoberflächen des Ziegels (alle erhältlichen Farben). Montage mit oder ohne Sturmklammern. Herstellwerk: Malsch.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '314110405-3' (5. Juli 2016)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4 HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2021
Ausstelldatum 26.08.2016
Ersetzt Anerkennung vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Martin Jordi



Sabine Lascheit