

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26889

Groupe 118	Toiture - Tuiles	
Requérant	Creaton AG Dillinger Strasse 60 86637 Wertingen Germany	
Fabricant	Creaton AG 86637 Wertingen Germany	
Produit	Galant	
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions env. 320 mm * 400 mm. Épaisseur au point le plus faible > 13,0 mm, épaisseur au point minimal > 11,5 mm. Les résultats s'appliquent aux surfaces émaillées, engobées et naturelles de la tuile (toutes les couleurs disponibles). Montage avec ou sans crochets tempête. Fabrique: Malsch.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '314110405-3' (5. Juli 2016)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton » version 1.04 du 01.10.2015	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 4 RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2021
Date d'édition 26.08.2016
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit