

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26895

Gruppe 114	Dach - Lichtkuppeln	
Gesuchsteller	REAL AG Uttigenstrasse 128 3603 Thun	
Hersteller	JET BIK Producten B.V. 5221 Hertogenbosch Netherlands	
Produkt	REAL Lichtkuppel, quadratisch, zum Öffnen, Gruppe II A > 1.5 m ² (opak/opak/opak)	
Beschrieb	Dreischalige, quadratische Lichtkuppel zum Öffnen. Aussenschale Acryl (PMMA), opak = 4 mm, Rand überdeckend, UV-Schutzschicht. Zwei Innenschalen Acryl (PMMA), opak = 2 * 2 mm. 16 Verschraubungen. Geprüft auf wärmegeämmten GFK-Aufsatzkranz. Schutzkappe der Verschraubung = Verschleissteil, nicht geprüft.	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '407-16/2' (21. Juli 2016), Gutachterliche Stellungnahme '407-16/3' (22. Juli 2016), Gutachterliche Stellungnahme '407-16/4' (2. August 2016)	
Prüfbestimmungen	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3* HW 3*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	01.09.2016	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit