



## Protection contre la grêle AEAI n° 26916

**Demandeur**  
ERLUS AG  
Hauptstrasse 106  
84088 Neufahrn  
Germany

**Fabricant**  
ERLUS AG  
84088 Neufahrn  
Germany

**Groupe** 118 - Toiture - Tuiles

**Produit** Ergoldsbacher Linea®

**Description** Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.  
Dimensions env. 290 x 485 mm, épaisseur >11 mm.  
Style : lisse, surface : engobée ou non traitée.  
Couleur : toutes les couleurs disponibles.  
Usine : Marklkofen.  
Montage avec ou sans crochets tempête.

**Documentation** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Rapport d'essais 'PB 118\_1027\_016\_Erlus Linea' (23. Juni 2016), Rapport  
d'expertise '320030201-8' (8. November 2021)

**Conditions d'essais AEAI** 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

**Classification** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4  
**Evaluation** Résistance à la grêle aspect RG 4

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2027  
**Date d'édition** 01.01.2022  
**Remplace l'attestation du** 26.06.2020

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4