

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26916

Groupe 118	Toiture - Tuiles	
Requérant	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Fabricant	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produit	Ergoldsbacher Linea®	
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions env. 290 x 485 mm, épaisseur >11 mm. Style : lisse, surface : engobée ou non traitée. Couleur : toutes les couleurs disponibles. Usine : Marklkofen. Montage avec ou sans crochets tempête.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais 'PB 118_1027_016_Erlus Linea' (23. Juni 2016)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton » version 1.04 du 01.10.2015	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 4 RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2021
Date d'édition 20.09.2016
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Sabine Lascheit



Martin Jordi

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité:	RG --	Mécanique:	RG --
Protection de lumière:	RG --	Étanchéité:	RG 4