

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 26922

<b>Gruppe 122</b>	Dach - Thermische Sonnenkollektoren	
<b>Gesuchsteller</b>	Solarfocus GmbH Solar- und Umwelttechnik Werksstrasse 1 4451 St. Ulrich bei Steyr Austria	
<b>Hersteller</b>	Solarfocus GmbH Solar- und Umwelttechnik 4451 St. Ulrich bei Steyr Austria	
<b>Produkt</b>	CPC S1	
<b>Beschrieb</b>	Thermischer Flachkollektor. Abdeckung Einscheibensicherheitsglas, Stärke = 4,0 mm. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung oder die Unterkonstruktion.	
<b>Unterlagen</b>	-: Bestätigung Hersteller '20160829' (29. August 2016)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 6. 2014 (Glas ESG > 3mm)	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3 HW --

**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2021  
Ausstelldatum 20.09.2016  
Ersetzt Anerkennung vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Martin Jordi



Sabine Lascheit