

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26924

<b>Groupe 122</b>	Toiture - Capteurs solaires	
<b>Requérant</b>	Solarfocus GmbH Solar- und Umwelttechnik Werksstrasse 1 4451 St. Ulrich bei Steyr Austria	
<b>Fabricant</b>	Solarfocus GmbH Solar- und Umwelttechnik 4451 St. Ulrich bei Steyr Austria	
<b>Produit</b>	SUNeco 21 / SUNeco28	
<b>Description</b>	Capteur thermique plan. Couverture en verre de sécurité trempé (ESG), épaisseur = 3,2 mm. L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas l'éventuelle couverture des bords ni le support.	
<b>Documentation</b>	-: Bestätigung Hersteller '20160829' (29. August 2016)	
<b>Conditions d'examen</b>	Décision AEAI B « Eléments solaires » du 01.6.2014 (verre VST > 3 mm)	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 3 RG --

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2021  
Date d'édition 20.09.2016  
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit