

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 26941

<b>Gruppe 114</b>	Dach - Lichtkuppeln	
<b>Gesuchsteller</b>	REAL AG Uttigenstrasse 128 3603 Thun	
<b>Hersteller</b>	JET BIK Producten B.V. 5221 Hertogenbosch Netherlands	
<b>Produkt</b>	REAL Lichtkuppel, quadratisch, fest verschraubt, Gruppe II A > 1.5 m <sup>2</sup> (opak/opak/opak)	
<b>Beschrieb</b>	Dreischalige, quadratische Lichtkuppel fest verschraubt . Aussenschale Acryl (PMMA), opak = 4 mm, Rand überdeckend, UV-Schutzschicht. Zwei Innenschalen Acryl (PMMA), opak = 2 * 2 mm. 16 Verschraubungen. Geprüft auf wärmegeämmten GFK-Aufsatzkranz. Schutzkappe der Verschraubung = Verschleissteil, nicht geprüft.	
<b>Unterlagen</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '407-16/2' (21. Juli 2016), Gutachterliche Stellungnahme '407-16/3' (22. Juli 2016), Gutachterliche Stellungnahme '407-16/4' (2. August 2016)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3* HW 3*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2021	
Ausstelldatum	20.09.2016	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

*M. Jordi*

Martin Jordi

*Sabine Lascheit*

Sabine Lascheit