

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27007

Gruppe 114	Dach - Lichtkuppeln	
Gesuchsteller	Bewilux AG Bösch 81 6331 Hünenberg Schweiz	
Hersteller	BIK Daylight Solutions 1715 ZG Spanbroek Netherlands	
Produkt	Bewilux Standard-Lichtkuppel, rechteckig, zum Öffnen, Gruppe I A < 1.5 m ² (klar/klar/klar)	
Beschrieb	Dreischalige, rechteckige Lichtkuppel zum Öffnen. Aussenschale Polycarbonat (PC), klar = 3 mm, Rand überdeckend, UV-Schutzschicht 50µ. Zwei Innenschalen Acryl (PMMA), klar = 2 * 2 mm. 12 Befestigung mit Hart-PVC-Rahmen. Geprüft auf wärmegeämmten GFK-Aufsatzkranz. Schutzkappe der Verschraubung = Verschleissteil, nicht geprüft.	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '400-16/1' (22. Juli 2016), Gutachterliche Stellungnahme '400-16/4' (10. August 2016)	
Prüfbestimmungen	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4* HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	23.10.2016	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

M Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit