

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 27013

<b>Gruppe 114</b>	Dach - Lichtkuppeln	
<b>Gesuchsteller</b>	Bewilux AG Bösch 81 6331 Hünenberg Schweiz	
<b>Hersteller</b>	BIK Daylight Solutions 1715 ZG Spanbroek Netherlands	
<b>Produkt</b>	Bewilux Standard-Lichtkuppel, rechteckig, fest verschraubt, Gruppe II A > 1.5 m <sup>2</sup> (klar/klar/klar)	
<b>Beschrieb</b>	Dreischalige, rechteckige Lichtkuppel fest verschraubt. Aussenschale Polycarbonat (PC), klar = 3 mm, Rand überdeckend, UV-Schutzschicht 50µ. Zwei Innenschalen Acryl (PMMA), klar = 2 * 2 mm. 20 Befestigung mit Hart-PVC-Rahmen. Geprüft auf wärmegeämmten GFK-Aufsatzkranz. Schutzkappe der Verschraubung = Verschleissteil, nicht geprüft.	
<b>Unterlagen</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '400-16/2' (22. Juli 2016), Gutachterliche Stellungnahme '400-16/4' (10. August 2016)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4* HW 4*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2021	
Ausstelldatum	23.10.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

*M Jordi*

Martin Jordi

*Sabine Lascheit*

Sabine Lascheit