



## VKF Hagelschutz Nr. 27027

**Inhaber /-in**  
Eternit (Schweiz) AG  
Eternitstrasse 3  
8867 Niederurnen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Eternit (Schweiz) AG  
8867 Niederurnen  
Schweiz

**Gruppe** 131 - Fassade - Faserzementplatten

**Produkt** Clinar Clip

**Beschreibung** Faserzementplatte als Stülpchalung (Fassadensystem).  
Format 6 mm \* 1200 mm \* 460 mm.  
Horizontale Fugen 56 mm überdeckt.  
Vertikale Fugen 4 mm mit Aluminiumblech hinterlegt.  
Farbe grau.  
Befestigung mit Holzschrauben T20 4.8 \* 30 mm A2 und Clip (Aluminium).  
Unterkonstruktion aus Nadelholz 27 mm \* 90 mm, Achsabstand max. 600 mm.  
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

**Unterlagen** Egli Engineering AG: Prüfbericht '627\_1' (28. September 2016), Gutachterliche Stellungnahme '1180\_1' (20. Dezember 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 09.03.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 20.02.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch