

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 27027

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Gruppe 131</b>                     | Fassade - Faserzementplatten   |  |
| <b>Gesuchsteller</b>                  | Eternit (Schweiz) AG<br>Eternitstrasse 3<br>8867 Niederurnen<br>Schweiz  |  |
| <b>Hersteller</b>                     | Eternit (Schweiz) AG<br>8867 Niederurnen<br>Schweiz  |  |
| <b>Produkt</b>                        | Clinar Clip  |  |
| <b>Beschrieb</b>                      | <p>Faserzementplatte als Stülpchalung (Fassadensystem).<br/>         Format 6 mm * 1200 mm * 460 mm.<br/>         Horizontale Fugen 56 mm überdeckt.<br/>         Vertikale Fugen 4 mm mit Aluminiumblech hinterlegt.<br/>         Farbe grau.<br/>         Befestigung mit Holzschrauben T20 4.8 * 30 mm A2 und Clip (Aluminium).<br/>         Unterkonstruktion aus Nadelholz 27 mm * 90 mm, Achsabstand max. 600 mm.<br/>         Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.</p> |  |
| <b>Unterlagen</b>                     | Egli Engineering AG: Prüfbericht '627_1' (28. September 2016)  |  |
| <b>Prüfbestimmungen</b>               | 07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03  |  |
| <b>Klassifikation<br/>Beurteilung</b> | Hagelwiderstand Aussehen:<br>Hagelwiderstand Funktionalität:   | HW 3*<br>HW 3*                             |
| <b>Bemerkungen</b>                    | * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern   |  |
| <b>Gültigkeitsdauer</b>               | 31.12.2022   |  |
| Ausstelldatum                         | 20.02.2017   | Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen |
| Ersetzt Anerkennung vom               | -  |  |



Martin Jordi



Sabine Lascheit