

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27029

Gruppe 131	Fassade - Faserzementplatten	
Gesuchsteller	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
Hersteller	Eternit (Schweiz) AG 8867 Niederurnen Schweiz	
Produkt	Modula	
Beschrieb	<p>Faserzementplatte als Stülpchalung (Fassadensystem). Format 8 mm * 2500 mm * 300 mm. Horizontale Fugen 60 mm überdeckt. Vertikale Fugen 6 mm mit EPDM-Band hinterlegt. Farbe grau. Befestigung mit Holzschrauben T20 4.8x38 mm Stahl A2. Unterkonstruktion aus Nadelholz 27 mm * 60 (Feld)/120 (Stoss) mm, Achsabstand max. 600 mm. Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.</p>	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '627_3' (28. September 2016)	
Prüfbestimmungen	07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen: Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 4* HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	20.02.2017	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit