

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27030

Groupe 131	Façade - Panneaux en fibrociment	
Requérant	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
Fabricant	Eternit (Schweiz) AG 8867 Niederurnen Schweiz	
Produit	Ondapress-36	
Description	<p>Panneau de grande taille en fibrociment pour bardage. Format 6 mm * 570 mm / 668 mm * 610 mm. Couverture horizontale 100 mm. Couverture verticale 37 mm. Couleur grise 214 R. Fixation avec des vis TDA-S-S16 A2, 6,5 * 51 mm. Support en bois de conifères 60 mm * 60 mm (lattis) et 50 mm * 50 mm (lattis de soutien), entraxe max. 600 mm. La reconnaissance se réfère à un essai de la surface. Les éventuelles bordures n'ont pas fait l'objet d'essai.</p>	
Documentation	Egli Engineering AG: Rapport d'essais '627_4' (28. September 2016)	
Conditions d'examen	AEAI 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.06.2014, version 1.03	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle aspect:	RG 4*
	Résistance à la grêle fonctionnalité:	RG 4*
Remarques	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux	
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	20.02.2017	
Remplace l'attestation du	-	

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit