



## VKF Hagelschutz Nr. 27031

**Inhaber /-in**  
Eternit (Schweiz) AG  
Eternitstrasse 3  
8867 Niederurnen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Eternit (Schweiz) AG  
8867 Niederurnen  
Schweiz

**Gruppe** 131 - Fassade - Faserzementplatten

**Produkt** Ondapress OP57

**Beschreibung** Grossformatige, profilierte Faserzementplatte als Stülpchalung.  
Format 6,4 mm \* 770 mm/480 mm \* 610 mm.  
Horizontale Überdeckung 100 mm.  
Vertikale Überdeckung 47 mm  
Farbe grau 214 R.  
Befestigung mit Schrauben TDA-S-S16 A2, 6,5 \* 51 mm.  
Unterkonstruktion aus Nadelholz 60 mm \* 60 mm (Lattung) und 50 mm \* 50 mm (Stützlattung), Achsabstand max. 600 mm.  
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

**Unterlagen** Egli Engineering AG: Prüfbericht '627\_5' (28. September 2016), Gutachterliche Stellungnahme '1180\_5' (20. Dezember 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 09.03.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 20.02.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch