



## VKF Hagelschutz Nr. 27032

**Inhaber /-in**  
Eternit (Schweiz) AG  
Eternitstrasse 3  
8867 Niederurnen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Eternit (Schweiz) AG  
8867 Niederurnen  
Schweiz

**Gruppe** 131 - Fassade - Faserzementplatten

**Produkt** Fassadenschiefer

**Beschreibung** Kleinformatische Faserzementplatte als Fassadenschiefer (Fassadensystem).  
Format 4 mm \* 200 mm \* 200 mm.  
Doppeldeckung, Fugenbreite 4 mm.  
Farbe grau.  
Befestigung mit Swisspearl Nägel 2.3 x 30 mm verzinkt, gerillt .  
Unterkonstruktion aus Nadelholz 27 mm \* 70 mm (Lattung) und 50 mm \* 50 mm (Stützlattung) , Achsabstand max. 300 mm.  
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

**Unterlagen** Egli Engineering AG: Prüfbericht '627\_6' (28. September 2016), Gutachterliche Stellungnahme '1180\_6' (20. Dezember 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 09.03.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 20.02.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch