

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 27032

<b>Gruppe 131</b>	Fassade - Faserzementplatten	
<b>Gesuchsteller</b>	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Eternit (Schweiz) AG 8867 Niederurnen Schweiz	
<b>Produkt</b>	Fassadenschiefer Eternit	
<b>Beschrieb</b>	<p>Kleinformatische Faserzementplatte als Fassadenschiefer (Fassadensystem). Format 4 mm * 3 * 200 mm * 200 mm. Doppeldeckung, Fugenbreite 4 mm. Farbe grau. Befestigung mit Swisspearl Nägel 2.3 x 30 mm verzinkt, gerillt . Unterkonstruktion aus Nadelholz 27 mm * 70 mm (Lattung) und 50 mm * 50 mm (Stützlattung) , Achsabstand max. 300 mm. Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.</p>	
<b>Unterlagen</b>	Egli Engineering AG: Prüfbericht '627_6' (28. September 2016)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Aussehen: Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 3* HW 3*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2022	
Ausstelldatum	20.02.2017	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

*M Jordi*

Martin Jordi

*Sabine Lascheit*

Sabine Lascheit