Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen
Hagelregister

# VKF Hagelschutz
# VKF Nr. 27036

| | |
|---|---|
| **Gruppe 122** | Dach - Thermische Sonnenkollektoren |
| **Gesuchsteller** | OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf Handelsgesellschaft m.b.H.<br>Industriestrasse 1<br>31840 Hessisch Oberdorf<br>Germany |
| **Hersteller** | Solmetall<br>32139 Spenge<br>Germany |
| **Produkt** | 2 Plus |
| **Beschrieb** | Thermischer Flachkollektor.<br>Abdeckung Einscheibensicherheitsglas 3,2 mm.<br>Solar Keymark Nummer 011-7S1495 F.<br>Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil,<br>nicht auf eine allfällige Randabdeckung oder die Unterkonstruktion. |
| **Unterlagen** | -: Bestätigung Hersteller '20161103' (3. November 2016) |
| **Prüfbestimmungen** | B VKF Beschluss Solare Elemente Version 1.04 vom 1. 11. 2016 |
| **Klassifikation Beurteilung** | Hagelwiderstand Funktionalität: HW 3 |
| **Bemerkungen** | |
| **Gültigkeitsdauer** | 31.12.2021 |
| Ausstelldatum | 06.12.2016 |
| Ersetzt Anerkennung vom | - |

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Sabine Lascheit



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lichtdurchlässigkeit | HW -- | Mechanik | HW -- |
| Lichtabschirmung | HW -- | Wasserdichtheit | HW -- |