

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27037

Groupe 122	Toiture - Capteurs solaires
Requérant	OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf Handelsgesellschaft m.b.H. Industriestrasse 1 31840 Hessisch Oberdorf Germany
Fabricant	Solmetall 32139 Spenge Germany
Produit	4 Plus
Description	Capteur thermique plan. Couverture en verre de sécurité trempé 4,0 mm. Certification Solar Keymark n° 011-7S1494F. L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas l'éventuelle couverture des bords ni le support.
Documentation	-: Bestätigung Hersteller '20161103' (3. November 2016)
Conditions d'examen	Décision AEAI B « Eléments solaires » version 1.04 du 01.11.2016
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2021
Date d'édition 06.12.2016
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit