

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27079

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	alsecco GmbH Kupferstrasse 50 36208 Wildeck Germany	
Hersteller	alsecco GmbH 36208 Wildeck Germany	
Produkt	Wärmedämmverbundsystem alsecco Sockelsystem	
Beschrieb	Deckputz: Alsilite Nova, Körnung d=2mm. Grundputz: Waterflex Carbon, d=5mm. Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) > 7 mm. Bewehrung: Glasfasergewebe 32, Maschenweite 4x4, einfach. Dämmstoff: EPS-Fassadendämmplatte, d=100mm. Dämmplatte mechanisch mit flächenbündigen Dübeln befestigt. Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht 'IBS_315021703-4' (26. Mai 2015), Gutachterliche Stellungnahme 'IBS_315021703-4, Erg' (5. Dezember 2016)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5* HW 5*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	14.12.2016	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit