

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27088

Groupe 121	Toiture - modules photovoltaïques	
Requérant	Jiangyin Hareon Power Co. Ltd. Xiake Town 21440 Jiangyin China	
Fabricant	Jiangyin Hareon Power Co. Ltd. 21440 Jiangyin China	
Produit	HR-265-18/Bb; HR-270-18/Bb; HR-275-18/Bb	
Description	Module photovoltaïque. Couverture en verre solaire de 3,2 mm. L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas l'éventuelle garniture des bords ni le support.	
Documentation	electro suisse: Zertifikat 'FU-3621' (20. September 2016); SUPSI-DACD: Rapport d'essais '16-089/A-REP2' (6. Juli 2016); TÜV Süd Product Service GmbH: Rapport d'essais '70.406.12.619.04-08' (19. August 2015)	
Conditions d'examen	AEAI 25 « Modules Photovoltaïques » du 01.6.2014	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 4 RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2021
Date d'édition 16.12.2016
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit