

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27113

Groupe 114	Toiture – Coupoles d'éclairage	
Requérant	Bewilux AG Bösch 81 6331 Hünenberg Schweiz	
Fabricant	BIK Daylight Solutions 1715 ZG Spanbroek Netherlands	
Produit	Bewilux Standard-Lichtkuppel, rund, zum Öffnen, Gruppe I A < 1.5 m ² (klar/opak/klar)	
Description	Coupole d'éclairage triple couche ouvrante, ronde. Couche extérieure en polycarbonate (PC), claire = 3 mm, bord recouvrant, couche de protection UV 50 µ. Couche du milieu en acryle (PMMA), opaque = 2 mm Couche intérieure en acryle (PMMA), claire = 2 mm 6 fixations avec cadre en PVC dur. Testée sur une costière en PRV. Capuchon de protection des vis = pièce d'usure, non testée.	
Documentation	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '413-16/4c' (21. Dezember 2016)	
Conditions d'examen	AEAI 10 « Coupoles d'éclairage » du 1. 6. 2014, version 1.04	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité:	RG 4*
	Résistance à la grêle aspect:	RG 3*
Remarques	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux	
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	22.02.2017	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit