

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27116

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Gruppe 114 | Dach - Lichtkuppeln | |
| Gesuchsteller | Bewilux AG Bösch 81 6331 Hünenberg Schweiz | |
| Hersteller | BIK Daylight Solutions 1715 ZG Spanbroek Netherlands | |
| Produkt | Bewilux Standard-Lichtkuppel, rund, fest verschraubt, Gruppe I A < 1.5 m ² (klar/klar/klar) | |
| Beschrieb | Dreischalige, runde Lichtkuppel fest verschraubt. Aussenschale Polycarbonat (PC), klar = 3 mm, Rand überdeckend, UV-Schutzschicht 50µ. Zwei Innenschalen Acryl (PMMA), klar = 2 * 2 mm. 6 Befestigung mit Hart-PVC-Rahmen. Geprüft auf GFK-Aufsatzkranz. Schutzkappe der Verschraubung = Verschleissteil, nicht geprüft. | |
| Unterlagen | FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '413-16/3' (19. Dezember 2016), Gutachterliche Stellungnahme '400-16/4' (10. August 2016) | |
| Prüfbestimmungen | 10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04 | |
| Klassifikation Beurteilung | Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen: | HW 4* HW 4* |
| Bemerkungen | * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern | |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2022 | |
| Ausstelldatum | 22.02.2017 | Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen |
| Ersetzt Anerkennung vom | - | |

M Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit