

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27118

Gruppe 114	Dach - Lichtkuppeln	
Gesuchsteller	Bewilux AG Bösch 81 6331 Hünenberg Schweiz	
Hersteller	BIK Daylight Solutions 1715 ZG Spanbroek Netherlands	
Produkt	Bewilux Standard-Lichtkuppel, rund, fest verschraubt, Gruppe II A > 1.5 m ² (klar/klar/klar)	
Beschrieb	<p>Dreischalige, runde Lichtkuppel fest verschraubt. Aussenschale Polycarbonat (PC), klar = 3,5 mm, Rand überdeckend, UV-Schutzschicht 50µ. Zwei Innenschalen Acryl (PMMA), klar = 2 * 2 mm. 12 Befestigung mit Hart-PVC-Rahmen. Geprüft auf GFK-Aufsatzkranz. Schutzkappe der Verschraubung = Verschleissteil, nicht geprüft.</p>	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '413-16/1c' (14. Dezember 2016), Gutachterliche Stellungnahme '400-16/4' (10. August 2016)	
Prüfbestimmungen	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4* HW 3*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	22.02.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

M Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit