

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27121

<b>Groupe 117</b>	Toiture - Vitrages	
<b>Requérant</b>	VELUX Schweiz AG Industriestrasse 7 4632 Trimbach Schweiz	
<b>Fabricant</b>	VELUX A/S 2970 Horsholm Denmark	
<b>Produit</b>	Verglasung für Dachfenster	
<b>Description</b>	<p>Structure du verre de l'intérieur vers l'extérieur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verre de sécurité feuilleté épaisseur 6,8 mm</li> <li>- Intercalaire de vitrage 12,0 mm</li> <li>- Verre plat durci épaisseur 3,0 mm</li> <li>- Intercalaire de vitrage 12,0 mm</li> <li>- Verre plat durci épaisseur 4,0 mm</li> </ul> <p>La reconnaissance s'applique pour les fenêtres de toit suivantes: GGL SK06 xx86, GGU SK06 xx86, GPU SK06 xx86, GGU SK06 xx66, GPU SK06 xx66, GPL SK06 xx66 (GGL, GGU = fenêtres oscillo-battantes; GPU, GPL = fenêtres basculantes; xx = code pour le choix des matériaux du cadre de fenêtre et du revêtement)</p> <p>La reconnaissance s'applique seulement au verre, pas aux cadres ni aux revêtements.</p>	
<b>Documentation</b>	Egli Engineering AG: Rapport d'essais '650_2' (8. Dezember 2016)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 04 « Vitrages plans » du 01.06.2014, version 1.03	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 5 RG 5

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2022  
**Date d'édition** 22.02.2017  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit