

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27122

Groupe 117	Toiture - Vitrages	
Requérant	VELUX Schweiz AG Industriestrasse 7 4632 Trimbach Schweiz	
Fabricant	VELUX A/S 2970 Horsholm Denmark	
Produit	Verglasung für Dachfenster	
Description	<p>Structure du verre de l'intérieur vers l'extérieur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verre de sécurité feuilleté épaisseur 6,8 mm - Intercalaire de vitrage 10,0 mm - Verre plat durci épaisseur 3,0 mm - Intercalaire de vitrage 10,0 mm - Verre plat durci épaisseur 8,0 mm <p>La reconnaissance s'applique pour les fenêtres de toit suivantes: GGL MK04 xx62, GPL MK04 xx62, GGU MK04 xx62, GPU MK04 xx62, GGL CK04 xx62, GGU CK04 xx62 (GGL, GGU = fenêtres oscillo-battantes; GPU, GPL = fenêtres basculantes; xx = code pour le choix des matériaux du cadre de fenêtre et du revêtement) La reconnaissance s'applique seulement au verre, pas aux cadres ni aux revêtements.</p>	
Documentation	Egli Engineering AG: Rapport d'essais '650_1' (8. Dezember 2016)	
Conditions d'examen	AEAI 04 « Vitrages plans » du 01.06.2014, version 1.03	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 5 RG 5

Remarques

Durée de validité 31.12.2022
Date d'édition 22.02.2017
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie


Martin Jordi


Sabine Lascheit