

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27124

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Sarna-Granol AG Hochhaus 6060 Sarnen Schweiz	
Hersteller	Sarna-Granol AG 6060 Sarnen Schweiz	
Produkt	Putzsystem K5 Standard	
Beschrieb	<p>Anstrich: Silikatfarbe weiss.</p> <p>Deckputz (Oberputz): Silikatdeckputz Vollabrieb, Körnung 1,5 mm, Stärke t = 1,5 mm (Herstellerangabe).</p> <p>Bewehrung: Armierungsgewebe, 4x4 mm, orange.</p> <p>Grundputz (Unterputz): Klebe u. Einbettmörtel, Stärke t = 4,0 mm (Herstellerangabe).</p> <p>Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) zwischen 7,4 mm und 10,6 mm (gemessen).</p> <p>Deckputz zwischen 1,5 mm und 2,5 mm (gemessen).</p> <p>Dämmstoff: K5 EPS 030 GR, Dämmdicke 160 mm.</p> <p>Befestigung Dämmstoff: Klebemörtel auf Unterlage (MDF-Platte, Stärke = 21 mm)</p> <p>Probekörper an den freien Ränder mit Kantenschutzprofil ausgerüstet, Armierungsgewebe über Kantenschutzprofil gezogen.</p>	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '405-16/5' (23. Dezember 2016)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	22.02.2017	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit