

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 27125

<b>Gruppe 134</b>	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
<b>Gesuchsteller</b>	Sarna-Granol AG Hochhaus 6060 Sarnen Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Sarna-Granol AG 6060 Sarnen Schweiz	
<b>Produkt</b>	Putzsystem Duroeco	
<b>Beschrieb</b>	<p>Anstrich: Silikatfarbe weiss.</p> <p>Deckputz (Oberputz): Silikatdeckputz Vollabrieb, Körnung 1.5 mm, Stärke t = 1,5 mm (Herstellerangabe).</p> <p>Bewehrung: Armierungsgewebe, 4x4 mm, orange.</p> <p>Grundputz (Unterputz): duro premium Mittelschichtmörtel leicht, Stärke t = 6,0 mm (Herstellerangabe).</p> <p>Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) zwischen 7,9 mm und 10,0 mm (gemessen).</p> <p>Deckputz zwischen 1,5 mm und 2,5 mm (gemessen).</p> <p>Dämmstoff: K5 EPS 030 GR, Dämmdicke 160 mm.</p> <p>Befestigung Dämmstoff: Klebemörtel auf Unterlage (MDF-Platte, Stärke = 21 mm)</p> <p>Probekörper an den freien Ränder mit Kantenschutzprofil ausgerüstet, Armierungsgewebe über Kantenschutzprofil gezogen.</p>	
<b>Unterlagen</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '405-16/4' (3. Januar 2017)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
<b>Klassifikation</b>	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 3*
<b>Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2022	
Ausstelldatum	24.02.2017	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit