



VKF Hagelschutz Nr. 27266

Inhaber /-in
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Germany

Hersteller /-in
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel
Produkt Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Größe 295 x 465 mm, Stärke > 9,5 mm.
Oberfläche: engobiert oder edelengobiert.
Farbe: alle erhältlichen Farben.
Herstellerwerk: Neufahrn/Niederbayern.
Montage mit oder ohne Sturmklammern.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '316090501-2' (13. Dezember 2017)

VKF Prüfbestimmungen 01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2022
Ausstellungsdatum 26.06.2020
Ersetzt Dokument vom 24.03.2017

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Daniela Bienz

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit Mechanik
Lichtabschirmung Wasserdichtheit