



Protection contre la grêle AEAI n° 27266

Demandeur
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Germany

Fabricant
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Germany

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®

Description
Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.
Dimensions : 295 x 465 mm, épaisseur > 9,5 mm.
Surface : engobée ou engobe noble.
Couleur : toutes les couleurs disponibles.
Usine : Neufahrn/Niederbayern.
Montage avec ou sans crochets tempête.

Documentation IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '316090501-2' (13. Dezember 2017), Rapport d'expertise
'322030801-2' (12. Dezember 2022)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 01.01.2023
Remplace l'attestation du 26.06.2020

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4