

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27267

Groupe 118	Toiture - Tuiles	
Requérant	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Fabricant	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produit	Ergoldsbacher Karat®	
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions : 270 x 420 mm, épaisseur > 11 mm. Surface : toutes les engobes disponibles. Couleur : toutes les couleurs disponibles. Usine : Neufahrn. Montage avec ou sans crochets tempête.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '118_1027_007' (10. Februar 2014), Gutachterliche Stellungnahme '118_1027_007' (2. März 2017)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton » version 1.04 du 01.10.2015	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 4 RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2022
Date d'édition 24.03.2017
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Daniela Bienz