

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 27267

<b>Gruppe 118</b>	Dach - Ziegel	
<b>Gesuchsteller</b>	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
<b>Hersteller</b>	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
<b>Produkt</b>	Ergoldsbacher Karat®	
<b>Beschrieb</b>	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe 270 x 420 mm, Stärke >11 mm. Oberfläche: alle erhältlichen Engoben. Farbe: alle erhältlichen Farben. Herstellerwerk: Neufahrn. Montage mit oder ohne Sturmklammern.	
<b>Unterlagen</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '118_1027_007' (10. Februar 2014), Gutachterliche Stellungnahme '118_1027_007' (2. März 2017)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4 HW 4

**Bemerkungen**

<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2022	
Ausstelldatum	24.03.2017	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Daniela Bienz