



VKF Hagelschutz Nr. 27267

Inhaber /-in
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Germany

Hersteller /-in
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt Ergoldsbacher Karat®

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Größe 270 x 420 mm, Stärke >11 mm.
Oberfläche: alle erhältlichen Engoben.
Farbe: alle erhältlichen Farben.
Herstellerwerk: Neufahrn.
Montage mit oder ohne Sturmklammern.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '118_1027_007' (10. Februar 2014), Gutachterliche Stellungnahme
'118_1027_007' (2. März 2017)

VKF Prüfbestimmungen 01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2022
Ausstellungsdatum 26.06.2020
Ersetzt Dokument vom 24.03.2017

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Daniela Bienz

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit Mechanik
Lichtabschirmung Wasserdichtheit