


VKF Hagelschutz VKF Nr. 27373

Gruppe 145	Fassade - Rollladen Systeme	
Gesuchsteller	Schanz Rollladensysteme GmbH Forchenbusch 72226 Simmersfeld Germany	
Hersteller	Schanz Rollladensysteme GmbH 72226 Simmersfeld Germany	
Produkt	Studio Star mit Rollladenprofil SZ 34	
Beschrieb	<p>Rollladenbehang: Rollladenprofil SZ 34, Aluminium stranggepresst, Wandstärke = 0,97 bis 1,02 mm, Oberfläche silber eloxiert oder pulverbeschichtet. Rollladenkasten: Aluminium, Stärke = 1,3 mm, Seitenteile aus Zink-Druckguss, Oberfläche pulverbeschichtet. Führungsschiene: Aluminium stranggepresst, Stärke = 1,9 mm, Oberfläche pulverbeschichtet. Die Anerkennung gilt für die alle Typen mit der Endschiene GU. Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben (Oberfläche glänzend), und die Ausführung in silber eloxiert. Behang innen abrollend montiert (direkt vor dem Glas).</p>	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '316092902-2' (30. März 2017)	
Prüfbestimmungen	02 VKF Rollladen vom 1. 6. 2014, Version 1.03	
Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 2
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	30.06.2017	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Daniela Bienz