

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27375

Groupe 121	Toiture - modules photovoltaïques	
Requérant	Amerisolar Wujiao Fengda Plaza Zheng Yi Road 28 200433 Shanghai	
Fabricant	China Amerisolar 226500 Rugao City China	
Produit	AS-xx	
Description	Module photovoltaïque. Couverture en verre trempé (low-iron tempered glass), épaisseur = 3,2 mm, avec cadre en aluminium. xx désigne les caractéristiques techniques des cellules et leur nombre. La reconnaissance s'applique à toutes les classes de performance du module. L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas l'éventuelle garniture des bords ni le support.	
Documentation	-: Bestätigung Hersteller '0000' (11. Mai 2017)	
Conditions d'examen	Décision AEAI B « Eléments solaires » version 1.04 du 01.11.2016	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité:	RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2022
Date d'édition 22.06.2017
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Daniela Bienz