



## VKF Hagelschutz Nr. 27485

**Inhaber /-in**  
Sika Schweiz AG  
Industriestrasse 26  
6060 Sarnen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Sika Supply Center  
6060 Sarnen  
Schweiz

**Gruppe** 107 - Dach - Dichtungsbahnen (Materialprüfung)

**Produkt** Sarnafil TS 77-18

**Beschreibung** Abdichtungsbahn aus thermoplastischen Polyolefinen für mechanisch befestigte Dächer.  
Stärke = 1,8 mm.  
Es wurde nur die Dichtungsbahn ohne Naht und Befestigungen geprüft (keine Systemprüfung).

**Unterlagen** SKZ - Testing GmbH: Prüfbericht '123712/16-III' (24. Januar 2017)

**Prüfbestimmungen** DIN EN 13583:2012

**Klassifikation  
Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2022  
**Ausstellungsdatum** 25.03.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 25.08.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit

Mechanik

Lichtabschirmung

Wasserdichtheit

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch